



Statsforvalteren i Østfold Buskerud Oslo Og Akershus
Tronrud, Irene
Postboks 325
1502 Moss

Deres ref.:	Vår ref.:	Saksbehandler:	Dato:
	24/1885 - 11	Markus Hagen Ottesen	20.05.2026

Søknad om utslippstillatelse fra Bårlidalen avløpsrenseanlegg og tilhørende tettbebyggelse 2024- Rev.1

Med anmodning fra statsforvalter ønsker Eidsvoll kommune å tilføre etterspurte opplysninger tilknyttet søknaden om utslipp fra kommunalt renseanlegg på Bårlidalen. Statsforvalter gjør kommunen oppmerksom på at de ikke kan fatte gyldig vedtak om tillatelse etter forurensningsloven der tiltaket ikke er i tråd med gjeldene plan og opplyser om at videre behandling av søknaden vil være på søkers egen risiko. Eidsvoll kommune er innforstått med dette og ønsker at Statsforvalter likevel fortsetter arbeidet med behandling av søknaden. Som forespurt er revidert søknad sendt inn med endringer markert i gult.

1.3 ramme om søknad og 2.3 stofftilførsel

Det er utarbeidet en oppdatert pe-beregning i tråd med NS 9426. Beregningene viser at tettbebyggelsens størrelse er forventet å være 31 793 pe (BOF₅) i 2040. For å sikre at renseanlegget overholder kravene til enhver tid, er det lagt inn en sikkerhetsfaktor på 1,25, noe som gir en samlet søknadsramme på 40 000 pe (BOF₅) frem til 2040. Dokumentasjon på pe-beregningene er vedlagt den reviderte søknaden.

1.6.2 Feiring og Minnesund renseanlegg

Tabell 2 og 3 i utslippssøknaden er oppdatert med etterspurt informasjon om anleggene.

3.2 Mellomlagring av slam

- Planstatus: Området for mellomlageret er regulert til formålet etter "Reguleringsplan for Bårlidalen renseanlegg 22.01.2013".
- Utforming og tak: Mellomlageret er utformet som en «garasje» med eksisterende overbygde tak (lett-tak) som hindrer nedbør og reduserer avrenning.
- Overflatevann: Overflatevann og sigevann fra lager- og kjørearealer samles opp via sluk med sandfang og ledes tilbake til renseanlegget for behandling i dag.

- Ramme og varighet: Det søkes om en ramme for lagring av inntil 2 400 m³ avvannet slam. Kommunen søker om en lagringsperiode på 9 til 12 måneder for å kunne tilpasse driften til det nye gjødselregelverket.
- Kart: Kartskisse som viser plassering av mellomlageret ca. 80 meter sør for renseanlegget er vedlagt

5. informasjon om avløpsnettet

Med unntak av private stikkledninger (definert i KS standard abonnements vilkår) er kommunen eier av ledningsnettet i tettbebyggelsen som er tilknyttet Bårlidalen, Minnesund og Feiring renseanlegg.

Ombygging av renseanlegget – midlertidig utslipp av urensset avløpsvann

Kommunen tar til etterretning at det må sendes separat søknad om midlertidig utslipp av urensset avløpsvann ved ombygging. En slik søknad vil bli utarbeidet og oversendt i god tid før planlagt gjennomføring, basert på detaljprosjektering av det nye nitrogenrensetrinnet.

Med hilsen

Sylvei Holt
avdelingsleder teknisk tjenesteforvaltning

Markus Hagen Ottesen
ingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

Søknad om utslippstillatelse med endring Bårlidalen renseanlegg

Vedlegg 7- Plankart

Vedlegg 2_Pe-beregning for tettbebyggelsen tilknyttet Bårlidalen renseanlegg

Vedlegg 5- Kart over anlegg

Vedlegg 6- Norconsult Bårlidalen RA Slamtransport